

**YTTRANDE**

Angående

Externt dnr:

Datum: **2013-10-28**Internt dnr: **2012-0021-35/2**

Objekt:	<b>Vårsta Centrum</b>	Objekt nr:	<b>3490</b>
Fastighetsbeteckning:	<b>Vårsta 1:58</b>		
Fastighetens adress:	<b>Ringvägen 1</b>		

**Yttrande angående förslag till höghus i Vårsta C**

Södertörns brandförsvärsförbund lämnar följande synpunkter på begäran av samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Synpunkter med anledning av risker:**

Förslaget till höghusets placering är i anslutning till Vårsta C, 30-40 meter från transportled för farligt gods. Hastighetsbegränsningen på sträckan som passerar Vårsta C är 30km/h. På sträckan i anslutning till Vårsta C ligger också en cirkulationsplats, vilket gör det svårt att hålla en högre hastighet.

Södertörns brandförsvärs bedömning är att ingen vidare riskutredning behöver göras med hänsyn till närheten av transportled för farligt gods. Risken för att en olycka med farligt gods ska få konsekvenser för det planerade höghuset, måste anses vara mycket låg.

Med vänlig hälsning

Per Delhage

Insatsledare

Telefon direkt: 08-721 22 72  
E-post: per.delhage@sbff.se